

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00387

034517

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН»),
ОГРН: 1207700438043.Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, стр.1, эт. 6, пом. 38, ком. 1, оф. 7.
Телефон: +7 (495) 790-99-66. Адрес электронной почты: 7243040@mail.ru.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН»),
ОГРН: 1207700438043.Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, стр.1, эт. 6, пом. 38, ком. 1, оф. 7.
Адрес производства: 142111, Московская обл., г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.59.
Телефон: +7 (495) 790-99-66. Адрес электронной почты: 7243040@mail.ru.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Двери противопожарные металлические дымогазопроницаемые глухие и со светопрозрачным заполнением до 25% от площади дверного проема со стационарным или автоматическим выпадающим порогом модели БАСТИОН-1, однопольные с размерами по ширине от 600 мм до 1200 мм по высоте от 1400 мм до 3000 мм, двупольные с размерами по ширине от 1200 мм до 2200 мм, по высоте от 1400 мм до 3000 мм, с толщиной полотна не менее 80 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-002-46416214-2022. Светопрозрачное заполнение – стекло многослойное пожаростойкое марки «AKS Fire Block EIW60» толщиной не менее 26 мм (ТУ 23.12.12-001-19819122-2021, ООО «АКС Групп»).

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;

код ОКПД 2
25.12.10

ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость».

код ТНВЭД

Предел огнестойкости по потере целостности, теплоизолирующей способности и дымогазопроницаемости – EI S 60.

7308 30 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д22-12-30/1 от 30.12.2022, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия)

ТУ 25.12.10-002-46416214-2022; сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСР RU.002105 от 29.10.2021 до 28.10.2024, выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ» (ОГРН 1153926031600).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2022 по 29.12.2027

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Галайчук С.А.